














[illegible]

## Potrubia:

- |   |      |   |
|---|------|---|
|  | 1.1  | PRÍVODNÉ POTRUBIE DO KGJ (VRAT 40÷70°C)             |
|  | 1.2  | VÝSTUPNÉ POTRUBIE Z KGJ (90°C)                      |
|  | 1.11 | PRÍVODNÉ POTRUBIE DO NÚDZOVÉHO CHLADIČA (95°C)      |
|  | 1.12 | VÝSTUPNÉ POTRUBIE Z NÚDZOVÉHO CHLADIČA (80°C)       |
|  | 2.1  | VÝSTUPNÉ POTRUBIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ (40°C) |
|  | 2.2  | VRATNÉ POTRUBIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ (35°C)   |
|  | 3.1  | POTRUBIE ČISTÉHO OLEJA                              |
|  | 3.2  | POTRUBIE POUŽITÉHO OLEJA                            |
|  | 4.1  | POTRUBIE ODVODU KONDENZÁTU                          |
|  | E    | EXPANZNÉ POTRUBIE                                   |
|  |      | ZMENA PRIEREZU POTRUBIA                             |
|  |      | SPÁD POTRUBIA                                       |

Poznámky: NOVONAVRHOVANÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ FAREBNE  
PÔVOVODNÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ ČIERNE  
POPIS ZARIADENÍ VIĎ STROJNÉ ZARIADENIA

MONTÁŽ MERAČOV TEPLA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY  
A MONTÁŽNYCH PODMIENOK PREDPÍSANÝCH ICH VÝROBCOM (NÁBEHOVÉ  
DĹŽKY PRIETOKOMEROV A TEPLOTNÝCH ČIDIEL, OSADENIE TEPLOTNÝCH  
ČIDIEL DO POTRUBÍ, ZHODA PRIEPEROV POTRUBÍ, TVARY REDUKCIÍ A POD.)

ČÍSLO KÓPIE	AUTOR NÁVRHU				
	PROJEKTANT STAVBY	Ing. Falát	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Falát	
	VYPRACOVAL	Ing. Falát, Ing. Matúšová			
	STAVEBNÍK	SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina			
	MIESTO STAVBY	Areál ČOV, Horný Hričov			ČÍSLO ZÁKAZKY
	NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov			PD 014/2020/F
					FORMÁT
	OBJEKT	SO 01 Strojovňa KGJ			DATUM
OKTÓBER 2020					
OBSAH	Rez A-A´			MIERKA	
				1:25	
ČASŤ	PS 01 Technologické zariadenie strojovne KGJ			STUPEŇ	
				PRS	
				ARCHIVNÉ ČÍSLO	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				3	