

2X ZOSTAVA
ZACHYTÁVACIA TYČ 104 250 - 2,5m - 1ks
IZOLOVANÝ DRŽIAK 106 246 - 2ks
SVORKA K ZACHYTÁVACEJ TYČI 380 020 - 1ks

3X ZOSTAVA
ZACHYTÁVACIA TYČ SO STOJANOM 105 435 - 3,5m - 1ks
BETÓNOVÝ PODSTAVEC 102 010 - 3ks
PODLOŽKA K BETÓNOVÉMU PODSTAVCU 102 050 - 3ks
SVORKA FS PRE ZACHYTÁVACIE TYČE 380 116 - 1ks

R4-5000


ODFUK

700

SM
SM

±0,000

- LEGENDA:
- ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA – AlMgSi
 - IZOLOVANÝ DRŽIAK
 - SVORKA, ZVAR
 - ZACHYTÁVACIA TYČ

ČÍSLO KÓPIE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL			
	Ing. Zbigniew Witos	Ing. Michal Salát	Ing. Peter Malcho			
	OBJEDNÁVATEĽ					
	FALTHERM, spol. s r.o., Za plavárňou 8907/15					
	INVESTOR					
	SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina			DÁTUM	10/2020	
	ZHOTOVITEĽ					
	EUCAL, s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina			STUPEŇ	PROJEKT PRE REALIZÁCIU	
	NÁZOV STAVBY, MIESTO STAVBY			FORMÁT	8x A4	
Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov					ARCHÍVNE ČÍSLO	PD6447-20-7_E_VC
SO/PS		ČASŤ				
SO 01 Strojovňa KGJ		PS 07 LPS		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
				1:25	3	
Pohľad - rez A-A						