


LEGENDA:
Armatúry:

V		VENTIL (PRÍRUBOVÝ)
Š		POSÚVAČ (PRÍRUBOVÝ)
GK		GULOVÝ KOHÚT (PRÍRUBOVÝ, ZÁVITOVÝ)
UK		UZATVÁRACIA KLAPKA MEDZIPRÍRUBOVÁ
SK		SPÄTNÁ KLAPKA (PRÍRUBOVÁ, ZÁVITOVÁ)
TV		TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ, ROZDELOVACÍ VENTIL S POHONOM (PRÍRUBOVÝ, ZÁVITOVÝ)
MK1"		BEZPEČNOSTNÝ UZATVÁRACÍ VENTIL (ZÁVITOVÝ)
F		FILTER (PRÍRUBOVÝ, ZÁVITOVÝ)
RV		REGULAČNÝ VENTIL (PRÍRUBOVÝ, ZÁVITOVÝ)
K		GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
		ČERPADLO
		ČERPADLO S EXTERNÝM FREKVENČNÝM MENIČOM
		DIFERENČNÝ MANOMETER
M		MERAČ TEPLA - PRIETOKOMER
ON		ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA
PV		POISTNÝ VENTIL PRÍRUBOVÝ
VK		VYPÚŠŤACÍ VENTIL
		TLAKOMER
		TEPLOMER

Potrubia:

	PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK
	V RATNÉ POTRUBIE ÚK
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	ZMENA PRIEREZU POTRUBIA
	SPÁD POTRUBIA
	ZÁVES, PODPERA POTRUBIA

Poznámky: NOVONAVRHOVANÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ FAREBNE
PŮVODNÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ ČIERNE
POPIS ZARIADENÍ VIŠ VÝPIS MATERIÁLU

ČÍSLO KÓPE	AUTOR NÁVRHU	Ing. Falát			ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Falát		
	PROJEKTANT STAVBY	Ing. Falát							
	VÝKONOVÁ	Ing. Falát, Ing. Matúšová							
	STAVEBNÍK	SEVAK a.s. Bôrcká cesta 1960, Žilina							
NÁZOV STAVBY	MESTO STAVBY	Areál ČOV Horný Hričov			ČÍSLO ZÁKAZY	PD 021/2021/F			
	Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej kotolni ČOV Horný Hričov				FORMÁT	12 A4			
	SO 01 Plynová kotolňa				KLASIF.	JUL 2021			
					MIERKA	1:25			
OBJEM	SO 01 Plynová kotolňa				STUPEN	DSP, DRS			
OBSAH	Pôdorys kotolne - novonavrhaný stav				ARCHIVNÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU			
	PS 01 Technologické zariadenie kotolne				3				