

POZNÁMKY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ A DODAVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU
- JEDNOTLIVÉ KOMONENTY MUSIA SPĹŇAŤ POŽIADAVKY KLADENÉ RIEŠENÍM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČ. STAVBY, MUSIA BYŤ OVERENÉ EŠTE PRED ZABUDOVANÍM DO STAVBY
- ODBERNÉ MIESTO VODY NA HASENIE POŽIARU KOORDINOVAŤ S POŽIARNYM PORIADKOM OBCE
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ ROZMERY A PLOCHY PRIAMO NA STAVBE !!!
- PRI APLIKÁCII NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOG. POSTUPOV VYBRANÉHO DODÁVATELA !!!
- PREKÁŽKY JE NUTNÉ VIDITELNE OZNAČIŤ, napr. ŽLTO-ČIERNYMI PÁSMI !!!

LEGENDA PBS

N1.26 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

° STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

OHRANIČENIE POŽ. ÚSEKU

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ

REI 15 POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE

PRIRODZENÉ VETRANIE POŽ. ÚSEKU

h_{np} POŽIARNA VÝŠKA STAVBY - 0 m

POZN. 1 INŠTALÁCIA PALIVOVÉHO SPOTREBIČA, KOMÍNOVÉHO TELESA A SYSTÉMU VYKUROVANIA PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU A VYHL. MVSR N 401/ 2007 Z.z.

D1 KONŠTR. CELOK STAVBY - NEHORĽAVÝ

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ / 6 kg A,B,C PRÁŠOK

SMER ÚNIKU

PODLAHA A_{ft} NEHORĽAVÁ PODLAHA

E POČET OSÔB URČENÝCH PRE POŽIARNY ÚSEK, RESP. EVAKUOVANÝCH

ZMENY

INDEX	DÁTUM	POPIS

VÝKRESOVÁ ČASŤ

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PROFESIA:	
ING.MARTIN TENCER	ING.MARTIN TENCER	ING.MARTIN TENCER	PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY	
MIESTO STAVBY: Areál ČOV, Horný Hričov			FORMÁT:	1 A4
STAVEBNÍK: SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960 Žilina			DÁTUM:	07/2021
STAVBA: Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej kotolni ČOV Horný Hričov			PROJ.STUP.:	PSP/RP
OBJEKT: PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY				
OBSAH PRÍLOHY: REZ			MIERKA: 1:75	Č.VÝKR.: PBS 03