

**Prehľad denných koncentrácií na odbernom mieste**

 Raková, Obecný úrad  
 Za obdobie 1.1.2024 - 30.4.2024

 Rozbory v správe Vak  
 Odberné miesta pred aj po dezinfekcii  
 Vzorky bez havarijných

Kód	Ukazovateľ	Mer.j.	10.01.24			Min. L.	Max. L.	Min.	Max.	Priem.
	teplota vzduchu	°C	-6,7					-6,7	-6,7	-6,7
	teplota vody	°C	8,3					8,3	8,3	8,3
	voľný chlór text	-	>0,00					>0,00	>0,00	0,00
	koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0				0	0	0	0
	črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0				0	0	0	0
	Kultiv.mikroorg.pri 22st.C	KTJ/ml	0				200	0	0	0
	Kultiv.mikroorg.pri 36st.C	KTJ/ml	0				50	0	0	0
	živé organizmy	jedinca/ml	0				0	0	0	0
	abioseston	pokryv.p. v %	5				10	5	5	5
	mŕtve organizmy	jedinca/ml	0				30	0	0	0
	vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedinca/ml	0				0	0	0	0
	mikromycéty stan. mikroskopicky	jedinca/ml	0				0	0	0	0
	železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0				10	0	0	0
	farba Pt	mg/l Pt	7				15	7	7	7
	zákal	FNU	<1,0				5,0	<1,0	<1,0	1,0
	pach	-	0					0	0	0
	chuť	-	0					0	0	0
	reakcia vody	-	7,63			6,50	9,50	7,63	7,63	7,63
	absorbancia	-	0,058				0,080	0,058	0,058	0,058
	vodivosť	mS/m pri 20 °C	20,2				125	20,2	20,2	20,2
	chem.spot.kyslíka manganist.	mg/l	1,86				3,00	1,86	1,86	1,86
	amónne ióny	mg/l	<0,050				0,50	<0,050	<0,050	0,050
	dusitaný	mg/l	<0,050				0,50	<0,050	<0,050	0,050
	dusičnaný	mg/l	2,39				50,0	2,39	2,39	2,39
	mangán	µg/l	<15,0				50,0	<15,0	<15,0	15,0
	železo	mg/l	<0,05				0,20	<0,05	<0,05	0,05
	escherichia coli	KTJ/100 ml	0				0	0	0	0