



Prehľad denných koncentrácií na odbernom mieste

Teplička nad Váhom, Obecný úrad
Za obdobie 1.2.2024 - 30.4.2024

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez havarijných

Kód	Ukazovateľ	Mer.j.	17.04. 24			Min. L.	Max. L.	Min.	Max.	Priem.
	teplota vzduchu	°C	5,1					5,1	5,1	5,1
	teplota vody	°C	9,8					9,8	9,8	9,8
	voľný chlór text	-	>0,00					>0,00	>0,00	0,00
	živé organizmy	jedinice/ml	0				0	0	0	0
	abioseston	pokryv.p. v %	3				10	3	3	3
	mŕtve organizmy	jedinice/ml	0				30	0	0	0
	vláknité baktérie bez Mn a Fe	jedinice/ml	0				0	0	0	0
	mikromycéty stan. mikroskopicky	jedinice/ml	0				0	0	0	0
	železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	0				10	0	0	0