



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

## 1) PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU (VK)-VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pri zriaďovaní kanalizačných prípojok (KP) kde bolo vybudované odbočenie v rámci stavby, sa postupuje v súlade s platnou legislatívou, technickými normami, platnými smernicami a zásadami. V rámci stavby bolo zriadené potrubie splaškovej VK a stoková sieť delenej sústavy na odvádzanie **výlučne splaškovej odpadovej vody** a kanalizačné odbočenie. KP odberateľa vrátane hlavnej revíznej šachty (HRŠ) zriaďuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady. Pri zriaďovaní KP, ktorá nemá vybudované odbočenie nie je možné uplatniť tento dokument. Zásady pripájania :

1. Nehnuteľnosť odberateľa sa na VK pripája **jednou samostatnou KP**.
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu, **vzniká bežnou prevádzkou domácnosti**, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú ČOV, septik alebo žumpu. Pred napojením na VK je producent povinný zrušiť uvedené zariadenia .
3. **Producent nesmie do VK vypúšťať : vody z atmosférických zrážok (zrážkové vody), drenážne vody, priesakové vody, balastné vody, iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami.** Vypúšťanie uvedených vôd musí byť realizované mimo VK.
4. Do VK možno vypúšťať iba odpadové vody, ktorých kvalita musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou mierou znečistenia uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky č. 55/2004 Z.z. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre mestské (komunálne) odpadové vody ( STN 75 6401 ).
5. Odpadové vody, ktoré producent vypúšťa do VK **nesmú obsahovať tuhý komunálny odpad (vlhčené utierky, detské plienky, hygienické vložky, tkaniny, drvený kuchynský odpad na dresových drvičoch, tuky, oleje a pod.)**.
6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z. z. o vodách.
7. Za vypúšťanie odpadovej vody platí odberateľ prevádzkovateľovi VK stočné spravidla podľa vodomeru alebo podľa Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z., príloha č.1

## 2) TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

1. Na KP musí byť umiestnená HRŠ plastová min. DN 400 mm do výšky 2,0 m a čo najbližšie k potrubiu VK. (Nad výšku 2,0 m musí byť revízna šachta betónová min. DN 1000). KP musí byť zrealizovaná z materiálu potrubia PVC, PE alebo PP vo vodotesnom prevedení, v čo najkratšej trase a v jednotnom sklone minimálne 2 % (t.j. 20 mm výšky na 1 m dĺžky potrubia) smerom k VK. Menovitá svetlosť potrubia KP producenta je DN 150 mm. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná HRŠ.
2. Niveleta poklopu na HRŠ nesmie byť nižšia ako niveleta najbližších poklopov na VK, v prípade že bude nižšia je nutné ju chrániť pred vytekaním vzdutej vody z VK spätnou klapkou typ. 2 alebo 3 STN EN 13564 - 1 časť 1.
3. Potrubie KP musí byť uložené na zhutnenom lôžku výšky 100 mm zo sypkého materiálu a takýmto materiálom musí byť aj obsypané do výšky 300 mm nad potrubím.
4. Nehnuteľnosť sa môže pripojiť na VK v mieste ukončenia KP dodávateľa len ak technické parametre KP producenta a technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a KP vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
5. V prípade nepriaznivých výškových pomerov nehnuteľnosti voči VK sa producent napojí na VK výtláčnym potrubím a odpadovú vodu do HRŠ prečerpáva DČS OV. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600 l, čo je cca 1- dňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulčných nádrží DČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrži, zahnívala a zapáchala.
6. **UPOZORNENIE:** Vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za súlad so stavebným zákonom, vyjadreniami stavebného úradu a za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s KP.