



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

1) PRIPOJENIE NEHNUTEĽNOSTI NA VEREJNÝ VODOVOD (VV) - VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pri zriaďovaní vodovodných prípojok (VP) kde bolo vybudované odbočenie v rámci stavby, sa postupuje v súlade s platnou legislatívou, technickými normami, platnými smernicami a zásadami. V rámci stavby bolo zriadené potrubie VV a vodovodné odbočenie. VP odberateľa vrátane vodomernej šachty (VŠ) zriaďuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady. Pri zriaďovaní VP, ktorá nemá vybudované odbočenie v rámci stavby nie je možné uplatniť tento dokument. Zásady pripájania :

1. Nehnuteľnosť sa na VV pripája **jednou samostatnou VP odberateľa.**
2. Odberateľ nesmie prepojiť vlastný zdroj vody s VP ani v rámci vnútornej inštalácie, t. j. ak má odberateľ zriadený vlastný odber vody, tento musí mať samostatný vnútorný rozvod. Voda z VV sa nesmie vo vnútornom vodovodnom systéme miešať s vodou z vlastného zdroja vody.

2) TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ZRIADENIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY

1. Za účelom merania spotreby vody musí byť na pozemku nehnuteľnosti, tesne za jej hranicou (t.j. spravidla v mieste ukončenia potrubia odbočenia realizovaného v rámci stavby) **zriadená VŠ.**
2. VŠ musí byť realizovaná vo vodotesnom prevedení, prípadne s odvodnením do vsaku, na zhutnenom podklade a svojím typom a konštrukciou musí vyhovovať podmienkam, v akých je zriadená. VŠ môže byť betónová alebo plastová.

2.1. **Monolitická resp. prefabrikovaná betónová šachta pre osadenie jedného vodomeru.** Pri jej zriadení je nutné dodržať nasledovné technické podmienky :

- a) minimálna svetlá výška musí byť 1300 mm, minimálne vnútorné pôdorysné rozmery 900 x 1200 mm.
- b) vstup do VŠ musí byť riešený cez štvorcový komín 600 x 600 mm s kapsovým stúpadlom s minimálnou výškou zodpovedajúcou 200 mm zásypu stropu šachty zeminou. Komín musí byť vybavený poklopom o minimálnych rozmeroch 600 x 600 mm.
- c) vo vnútri VŠ musí byť osadený oceľový rebrík alebo vidlicové stúpadla vzdialené od seba 300 mm a s protišmykovou úpravou.
- d) na vstupnej a výstupnej stene musia byť zriadené prestupné otvory, ktoré odberateľ po realizácii prípojky vodotesne zaizoluje
- e) VŠ osadené v zelenom páse alebo na trávinatej ploche musí mať zdvihnutý poklop nad terénom min. 100 mm.

2.2. **Plastová vstupná vodomerná šachta** (dodávajú sa aj s poklopom),

VŠ musí mať vnútorný priemer minimálne 1000 mm, svetlú výšku pracovného priestoru min. 1300 mm a celkovú výšku min. 1500 mm. Pred zakúpením, resp. osadením šachty sa odporúča naštudovať montážne podmienky (niektoré typy vyžadujú obetónovanie).

ZAKAZUJE SA osadiť akýkoľvek typ stojanovej plastovej vodomernej šachty (t.j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru)

3. Dodávku a montáž vodomernej zostavy a osadenie vodomeru v zriadenej VŠ realizuje SEVAK, a.s na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Všetky práce súvisiace s realizáciou časti VP od VŠ po pripájaný objekt a uloženie potrubia VP realizuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.
4. Výkop potrubia VP za VŠ musí byť realizovaný v jednotnom stúpajúcom sklone (cca 3 ‰), klesajúci sklon je povolený len v prípade, ak to neumožňujú miestne podmienky. Vo výkope musí byť pred samotnou pokládkou potrubia pripravené zhutnené pieskové lôžko v hrúbke 100 mm a po pokládke musí byť na potrubí zriadený obsyp výšky 300 mm nad potrubím, veľkosť zrna obsypového materiálu musí byť maximálne 8 mm.
5. SEVAK, si vyhradzuje právo kontroly všetkých prác realizovaných vlastníkom nehnuteľnosti.
6. Za odber vody z VV platí odberateľ prevádzkovateľovi VV vodné podľa meradla (vodomeru), ktoré je osadené na vodovodnej prípojke. Meradlo je príslušenstvom VV.
7. **UPOZORNENIE:** Vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za súlad so stavebným zákonom, vyjadreniami stavebného úradu a za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s VP.
8. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na webe SEVAK-u.

