Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre rodinné domy

(Informácia k zriadeniu nového odberného miesta t.j. k realizácii pripojenia na verejný vodovod pre rodinné domy)

1) **Žiadateľ zabezpečí, vytýčenie sietí, rozkopové povolenie, zemné práce, odkopanie verejného vodovodu v bode budúceho napojenia po oboch stranách min. 50cm (t.j. 100 cm min.) a vykope ryhu o rozmeroch šírka min. 50cm a dĺžka od verejného vodovodu po vodomernú šachtu. Žiadateľ zabezpečí osadenie paženia do výkopu v mieste pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod. Miesto, trasa a hĺbka je stanovená v projektovej dokumentácii. Rúru HD-PE podľa projektu dodá Žiadateľ pokiaľ sa nedohodne inak.**

2) **Severoslovenské vodárne a kanalizácie (ďalej SEVAK) v termíne dohodnutom so Žiadateľom zriadi pripojenie na verejný vodovod spravidla navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie je súčasťou verejného vodovodu a je vo vlastníctve SEVAK. SEVAK vykoná montážne práce súvisiace s pripojením na verejný vodovod vrátane materiálu. <u>V prípade, že žiadateľovi nevyhovuje termín realizácie pripojenia na verejný vodovod dohodnutý so SEVAK-om, oznámi túto skutočnosť SEVAK-u min. 4 - pracovné dni vopred. V opačnom prípade bude SEVAK fakturovať žiadateľovi všetky náklady z toho vyplývajúce.</u>**

3) **Žiadateľ zabezpečí zasypanie dna ryhy pod vodovodnou prípojkou vrstvou zhutneného pieskového lôžka príp. štrkopiesku podľa SEVAK-om schválenej projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky.**

4) **Žiadateľ zabezpečí osadenie vodomernej šachty. Parametre vodomernej šachty a jej typ vrátane jej osadenia, musia byť v súlade s projektovou dokumentáciou vodovodnej prípojky schválenej SEVAK-om. Pri použití betónovej vodomernej šachty**, musí mať šachta minimálnu svetlú výšku pracovného priestoru 1300mm, minimálne vnútorné pôdorysné rozmery 900x1200mm (pre osadenie 2 vodomerov DN 20mm musí mať vodomerná šachta min.

vnútorné pôdorysné rozmery 1200x1200mm), vstup do vodomernej šachty musí byť riešený cez štvorcový komín 600 x 600 mm, resp. kruhový 600 mm s minimálnou výškou zodpovedajúcou 200mm zásypu stropu šachty zeminou. Komín musí byť vybavený poklopom o minimálnych rozmeroch 600 x 600 mm. Vo vnútri vodomernej šachty musí byť osadený oceľový rebrík alebo stúpadlá. **Pri použití plastovej vodomernej šachty** musí mať šachta vnútorný priemer min. 1000mm, svetlú výšku pracovného priestoru min. 1300mm a celkovú výšku cca1500 mm. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hĺbky musí byť šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveň vstupného komína. Neprípustné je použitie akéhokoľvek ponúkaného typu stojanovej vodomernej šachty v obchodnej sieti (t.j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru). **Vodomerná šachta musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná a musí spĺňať kritéria pre ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci.** ***Vodomerná šachta je vo vlastníctve žiadateľa.***

5) **SEVAK do vodomernej šachty, ktorá musí spĺňať podmienky stanovené v projektovej dokumentácii (parametre, rebrík a pod.) osadí vodomernú zostavu na potrubie vodovodnej prípojky. Vodomerná zostava je majetkom Žiadateľa.**

6) **SEVAK do vodomernej zostavy osadí vodomer, ktorý je príslušenstvom verejného vodovodu a je vo vlastníctve dodávateľa. Z dôvodu splnenia technických parametrov, podmienok a zabezpečenia stability a metrologického zákona, SEVAK osadí vodomernú zostavu s vodomerom <u>výhradne medzi dve potrubia vodovodnej prípojky HD-PE</u>. V prípade že žiadateľ túto podmienku nesplní, SEVAK nezrealizuje pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a bude požadovať úhradu vzniknutých nákladov v zmysle cenníka výkonov a služieb.**

7) **Žiadateľ zabezpečí obsyp (veľkosť zrna materiálu max. 8 mm) vodovodnej prípojky, šachty, pripojenia a úpravu terénu, vozovky do pôvodného stavu.**

8) **Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje Zmluvu o vykonaní prác a služieb a výkaz prác, Montážny list na osadenie meradla.**

9) **SEVAK za zriadenie pripojenia nového odberného miesta na verejný vodovod vystaví faktúru v súlade s aktuálnym Cenníkom výkonov a služieb, ktorú žiadateľ po doručení uhradí.**

10) **Vodovodná prípojka je vo vlastníctve žiadateľa/odberateľa..., okrem meradla a pripojenia na rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete, ktoré je realizované navŕtavacím pásom s uzáverom. Žiadateľ zabezpečuje na vlastné náklady opravy a údržbu vodovodnej prípojky.**

11) **SEVAK pred zriadením pripojenia na verejný vodovod uzatvorí so Žiadateľom zmluvu a následne bude fakturovať množstvo vody dodanej z verejného vodovodu.**

12) **SEVAK môže odmietnuť zriadenie pripojenia a požadovať úhradu vzniknutých nákladov, ak žiadateľ nedodrží projektovú dokumentáciu schválenú SEVAK-om vrátane vyjadrenia SEVAK-u k tejto projektovej dokumentácii.**

13) **Vysporiadanie vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov zabezpečuje výhradne žiadateľ...**

14) **Žiadateľ ako stavebník je zodpovedný za súlad všetkých úkonov a postupov s ustanoveniami stavebného zákona a ostatnými predpismi a právnymi normami.**

V Žiline, dňa 16.03.2026